



# SAAE – Serviço Municipal de Saneamento Básico

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 504, de 27.11.67 – Unaí – Minas Gerais



Ofício nº 80/12/SAAE/UNAI

PROTÓCOLO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MINAS GERAIS

-30-Mar-2012-5:12-000615-1/2

Unaí (MG), 30 de março de 2012.

Ao Excellentíssimo Senhor,  
Hermes Martins Souto  
Presidente da Câmara Municipal de Unaí  
Avenida José Luiz Adjuto, 117, Centro  
38610-000 Unaí/MG

Assunto: Resposta ao Ofício nº 048/2012/GSC

Excellentíssimo Senhor,

Em atendimento ao ofício nº 048/GSC, encaminhado a essa autarquia, solicitando o reparo da rede pluvial em trecho da Avenida Governador Valadares que vai do imóvel nº 1234 ao nº 1270.

A respeito da solicitação em epígrafe, informamos que foi realizada uma vistoria no local no dia 27/03/2012, e verificou-se que a solução do referido problema, seria a construção de uma nova galeria de águas pluviais ao lado da rede existente localizada em frente ao posto planalto, que desemboca após a BR-251, obra essa que requer tempo e recursos financeiros.

O motivo dessa obra seria o aumento da capacidade de escoamento das águas de chuva no local acima citado, pois com o passar dos anos, e com o aumento considerado da cidade, as áreas de absorção das águas de chuva diminuíram e as áreas de contribuição aumentaram também, isso fez com que a capacidade das redes fossem ficando cada vez menos eficazes para escoamento das águas de chuva em grande volume.

Dessa forma, informamos que as redes do local foram totalmente limpas e não apresentam nenhuma obstrução, e que para resolver o problema da grande quantidade de água em dias de chuva forte, deverá ser realizada a obra descrita acima.

Com relação ao reparo solicitado na Rua Rio preto, em frente ao imóvel nº 131, informamos que no referido local, não existe sequer rede coletora de águas pluviais. A mais próxima está somente na próxima rua. O escoamento das águas de chuva desta rua é feita por escoamento superficial através de sarjeta.

Atenciosamente,

Rodrigo Borges Kazmirczak  
Chefe do DTO  
CREA-BF 12321 / D

*[Handwritten signature]*  
RECEBI  
03/03/2012  
*[Handwritten signature]*

DESPACHO	
<input checked="" type="checkbox"/> DOD CIÊNCIA	
<input type="checkbox"/> INCIDE-SÉ NO EXPEDIENTE	
<input type="checkbox"/> ENCAMINHARÁ RESPOSTA	
<input checked="" type="checkbox"/> cópia aos vereadores	
<input checked="" type="checkbox"/> autores das reque	
EM 2/abril/2012	

Av. Governador Valadares, 3.757 – Bela Vista – CEP 38610-000 – Fone (38) 3676-1521 / 3676-1577 – Unaí-MG  
Site: www.saaeunaí.mg.gov.br – E-mail: saae@saaeunaí.mg.gov.br

*Hermes Martins Souto*  
PRESIDENTE